

PROCESSO: 2023.03.03.02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2023-CP

ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A): S A ENGENHARIA LTDA.

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2023-CP**, que tem como objeto a *Contratação de empresa para execução de construção de escola de um pavimento com 12 (doze) salas de aula - EEIF Centro Educacional Betesda, no município de Tauá/CE*, solicitado por S A ENGENHARIA LTDA, nos termos apresentados no expediente do processo em epigrafe.

1. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE

Nos termos do item 24.9¹ do Edital de Licitação da Concorrência Pública nº 009/2023-CP, os interessados no citado certame poderão solicitar até o terceiro dia útil anterior à data de abertura das propostas, quaisquer esclarecimentos e informações.

Com efeito, observa-se a tempestividade dos pedidos de esclarecimentos realizados pela peticionante, no dia 05 de abril de 2023, encaminhado ao e-mail do Setor de Licitações. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito ao edital de licitação.

2. DA SOLICITAÇÃO

A peticionante solicita esclarecimento da seguinte forma:

¹ Os interessados poderão solicitar até o terceiro dia útil anterior à data de abertura das propostas, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação ao Presidente, via e-mail ou pessoalmente na sala do Setor de Licitações, situada à Rua Abigail Cidrão de Oliveira, s/n, Planalto Colibris, Tauá/CE, no horário das 08h00min as 12h00min. A resposta do Presidente da Comissão ao pedido de esclarecimentos será remetida por meio do e-mail: setordelicitacoes.taua@gmail.com.




Prezado, nos editais das licitações supracitadas citadas: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2023-CP/2023 - 009/2023-CP/2023 - 009/2023-CP/2023 - 010/2023-CP/2023, a composição do serviço: COMP-11254858 - PISO DEM GRANILITE, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (M2) está divergente com o serviço proposto. Segue em anexo a composição mencionada acima.

10.1.7. COMP-11254858 - Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,33000000	21,26	7,01
TOTAL Material:						7,01
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	23,43	3,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	16,83	1,04
TOTAL Serviço:						5,02
VALOR:						12,03

Tendo em vista a natureza técnica do questionamento supra, foi solicitado posicionamento da área demandante, na qual manifestou-se pela **correção** da composição do serviço COMP11254858 - PISO DEM GRANILITE, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (M2), através do Ofício nº 15/2023 (em anexo).

Diante do exposto, tendo em vista que a correção sobredita interfere diretamente na elaboração das propostas de preços, em obediência ao que determina o §4º, do art. 21, da Lei 8.666/93, a data destinada à sessão de recebimento dos documentos de habilitação, propostas de preços e seus desdobramentos fica **ADIADA** para o dia **19 de maio de 2023, às 09h00min.**

Tauá/CE, 11 de abril de 2023.



Wandemberg Paulino de Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Fortaleza, 10 de abril de 2023

OFÍCIO Nº 15/2023

À PREFEITURA DE TAUÁ
SETOR DE LICITAÇÕES




Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2023-CP/2023 - 007/2023-CP/2023 - 009/2023-CP/2023 - 010/2023-CP/2023

Conforme pedido de esclarecimento recebido através do e-mail do Setor de Licitações de Tauá, datado em 05 de abril de 2023, segue abaixo a correção da composição do serviço COMP11254858 - PISO DEM GRANILITE, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (M2).

Salientamos que a mesma permanece com o valor licitado, que corresponde a R\$ 126,11.

10.1.7. COMP-11254858 - Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,00000000	1,10	1,10
4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E* *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	1,00000000	93,50	93,50
TOTAL Material:						94,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	22,36	13,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	16,83	5,05
TOTAL Material:						18,47
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02000000	651,89	13,04
TOTAL Serviço:						13,04
VALOR:						126,11

Atenciosamente,


LEONARDO SILVEIRA LIMA
Diretor Executivo